

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 182 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 4 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 90 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 8 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 9:58 | 11:02 | 14:05 |
| Nombre d'occupants | 11 | 10 | 10 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 2 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 28 | 64 | 60 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 10 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 844 | 738 | 831 |
| Humidité relative (%) | 22 | 22 | 25 |
| Température (°C) | 23 | 24 | 24 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 3 |
| Identifiant de la classe | 1 043 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 56 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:05 | 11:25 | 11:45 |
| Nombre d'occupants | 7 | 8 | 8 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 805 | 770 | 784 |
| Humidité relative (%) | 22 | 21 | 19 |
| Température (°C) | 24 | 24 | 25 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 3 |
| Identifiant de la classe | 1 042 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 56 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:07 | 11:27 | 11:47 |
| Nombre d'occupants | 18 | 18 | 18 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 805 | 770 | 784 |
| Humidité relative (%) | 22 | 21 | 19 |
| Température (°C) | 24 | 24 | 25 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 3 |
| Identifiant de la classe | 1 039 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 56 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:09 | 11:29 | 11:49 |
| Nombre d'occupants | 17 | 17 | 17 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 10 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 791 | 862 | 863 |
| Humidité relative (%) | 25 | 23 | 23 |
| Température (°C) | 24 | 24 | 24 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|------------|
| Moment de la journée | 3 |
| Identifiant de la classe | 1 038 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 56 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:10 | 11:30 | 11:50 |
| Nombre d'occupants | 15 | 15 | 15 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 795 | 856 | 875 |
| Humidité relative (%) | 25 | 24 | 25 |
| Température (°C) | 23 | 24 | 24 |

3.6 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | R-143 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 78 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 10:15 | 10:35 | 10:54 |
| Nombre d'occupants | 26 | 26 | 26 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 1 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 20 | 40 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 10 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 907 | 1 020 | 904 |
| Humidité relative (%) | 24 | 25 | 25 |
| Température (°C) | 25 | 25 | 24 |

3.7 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 1 002 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 63 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

Mesure 1
avant le début du cours

Mesure 2
au milieu de la période de cours

Mesure 3
20 minutes après l'ouverture
des fenêtres

| Heure de la mesure | 10:17 | 10:37 | 10:57 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nombre d'occupants | 10 | 10 | 10 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 60 | 80 | 100 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 10 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 786 | 751 | 771 |
| Humidité relative (%) | 23 | 21 | 22 |
| Température (°C) | 25 | 24 | 23 |

3.8 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 1 026 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 56 |
| Type de fenêtres | Bascule |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 10:20 | 10:38 | 10:58 |
| Nombre d'occupants | 19 | 19 | 19 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 1 | 1 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 60 | 78 | 98 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 50 | 50 | 50 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 802 | 855 | 691 |
| Humidité relative (%) | 24 | 24 | 24 |
| Température (°C) | 25 | 24 | 24 |

3.9 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |

3.10 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |